

ИНН 77024041841 КПП 702401001 **Юридический адрес:** 636071, г. Северск,
Томская область ул. Горького, 9А-35 , тел. 8-962-779-27-55
р/с 40702810510000885300 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
044525974 к/с 30101810145250000974

Перечень запчастей горелки ТО-1 s50 rev1.0 2024г

Нпп	Наименование	Артикул	Производитель/Поставщик
1	Жаровая труба нержавейка	70-ТО1-D70-L100-001nerg	ООО Теплоэнергетика
2	Турбулятор нержавеющий	70-ТО1-D68-L80-001nerg	ООО Теплоэнергетика
3	Форсунка DA-2	38745-2	Delavan США
3.1	Уплотнительное кольцо форсунок на отработке DA и SNA	R-DA-SNA	ООО Теплоэнергетика
4	Форсуночный узел корпус бронза	dln 17147	Delavan США
4.1	Форсуночный узел в сборе	teplo-1-d6/d8	ООО Теплоэнергетика
5	Фитинг топливный угловой соединительный медной трубки d6-1/8-90	6-P-G1/8	Южная Корея
6	Фитинг воздушный соединительный медной трубки d8-1/4	8-G1-4	КНР
7	Трубка топливная d6 медная	D6-1-L-290mm	ООО Теплоэнергетика
8	Трубка воздушная d8 медная	D8-1-L-205mm	ООО Теплоэнергетика
4	Электрод поджига сборка 90x38с	90-38с	КНР
5	Кабели поджига комплект d5	70-ТО1-КАВ-L420mm	ООО Теплоэнергетика
6	Трансформатор AL-15AL 2x7.5 набор	XT-15AL	КНР
7	Кабель питания трансформатора розжига L 400 мм	052F5051 052F5001	Danfoss
8	Автомат горения LMO14.111	LMO14.111C2BT-KNR	КНР
9	Цоколь автомата горения	13011794	Siemens Германия
10	Планка цоколя	AGK66	Siemens Германия
11	Кронштейн фиксатор	70-ТО1-KRF-001st	ООО Теплоэнергетика
12	Регулятор давления воздуха AR2000-02 G1/4	AR2000-02-1-4g	КНР
13	Датчик пламени YF-QRB 1 L500 стальной корпус с муфтой	YF-qrb1-500	КНР
14	Вентилятор ф127x52- 10	3980Z870	Lamborghini Италия



ИНН 77024041841 КПП 702401001 Юридический адрес: 636071, г. Северск,
Томская область ул. Горького, 9А-35, тел. 8-962-779-27-55
р/с 40702810510000885300 АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
044525974 к/с 30101810145250000974

Перечень запчастей горелки ТО-1 s50 rev1.0 2024г

15	Вал вентилятора d10	70-TO1-VAL-001st	ООО Теплоэнергетика
16	Электродвигатель 120 Вт фланец - лапы вал ф9	5AI50MB2 0.12/3000 IM2081	КНР
17	Конденсатор пусковой 15 мкФ, 450В, выводы 2L	СВВ61-А 15 мкФ, 450В	КНР
18	Корпус улитки	70-TO1-KU-001al	ООО Теплоэнергетика
19	Смотровое стекло 62x30	70-TO1-SC-001org	ООО Теплоэнергетика
20	Разъем питания горелки комплект папа-мама 7	65322070 + 65322069	Wieland
21	ТЭН ф75 220В 800 Вт нагрев масла нержавеющей	70-TO1-TEN800-001nerg	КНР
22	Капиллярный термостат TS150S для подогрева масла 150С 3pin	TS150S	КНР
23	Термостат предохранительный KSD 302-150NC 16A	ksd302-150NC-16C	КНР
24	Реле пополнения емкости NT90TPNCE220CF (40A)	16-0085	КНР
25	Датчик уровня индукционный m12 - 220в 4 мм 2pin AC Tip 2wire NO	70-TO- m12 -220в 4 мм 2pin AC Tip 2wire NO	КНР
26	Кронштейн датчика уровня пластик	70-TO1-KR-001pl	ООО Теплоэнергетика
27	Лампа ИЕК AD16DS желтая (сигнализатор работы тэна)	70-d16-220v-желтый	ИЕК КНР
28	Переключатель нагрев- работа	70-TO1-TUMBLER-3pin	КНР
29	Корпус емкости нержавеющей	70-ET-L-125x85x170h	ООО Теплоэнергетика
30	Поплавок нержавеющей ф60m5	70-TO-1-SHAR-D38-001nerg	КНР
31	Кран шаровый 1/4G	Ksch-14g-nr-vr	КНР
32	Кран шаровый с сервоприводом 1/2 дюйма двухходовой 220 вольт IP65	EMk-1-2G-2x-220V-8nm	КНР
33	Комплект заглушек пластиковых	70-TO1-ZG-001pl	ООО Теплоэнергетика
34	Фланец горелки алюминиевый	70-FI-TO1-170x95	ООО Теплоэнергетика

- Жирным выделены быстроизнашиваемые детали, а так же детали подлежащие замене при плановых технических обслуживаниях горелок

Утвердил Директор ООО «ТД Теплоэнергетика»

Рудаков А.С.

